



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.00608

017276

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Акционерное Общество «ЭЛОКС-ПРОМ»
ИНН: 7717029550, ОГРН: 1027700131898.
Юридический адрес: РФ, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5, эт. 2, пом. I, ком. 3.
Фактический адрес: РФ, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5, эт. 2, пом. I, ком. 3.
Телефон: +7 (495) 223-94-57/59, e-mail: zavod@elox-prom.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Раменский филиал Акционерного Общества «ЭЛОКС-ПРОМ».
ИНН: 7717029550, ОГРН: 1027700131898.
Юридический адрес: РФ, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5, эт. 2, пом. I, ком. 3.
Фактический адрес: Раменский Филиал АО «ЭЛОКС-ПРОМ», РФ, 140103,
Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, 4-й км Донинское шоссе.
Телефон: +7 (495) 223-94-57/59, e-mail: zavod@elox-prom.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью
«Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия
Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800) 700-22-56, ОГРН 1153926025901.
Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 23.01.2026.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Огнезащитное покрытие «Силотерм ЭП-6М», выпускаемое по
ТУ 2257-002-33680530-02. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов организаций,
сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям, которых
проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных
конструкций. Общие требования. Метод определения
огнезащитной эффективности (с Изменением N 1)»
(см. приложение на бланке № 013694).

код ОКПД2
20.30.22.170

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № 01020/ЕМ-16 от 21.01.2022 года.
ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью
«Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 23.01.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

ТУ 2257-002-33680530-02, сертификат системы менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № 18.0388.026 от 02.04.2019.
Выдан ОС Ассоциация по сертификации «РУССКИЙ РЕГИСТР»
аттестат аккредитации ФСА № РОСС RU.0001.21ГА45.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.01.2022 г. по 20.01.2027 г.

Руководитель

(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Секерин Е.С.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮН0

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ЛБ01.Н.00608

013694

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением №1)	Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.	Балка двутавровая 40 III ГОСТ 57837-2017, приведенная толщина 5,8 мм, огрунтованная грунтовкой «ОС-12-03» (ТУ 84-725-78) слоем 0,02 мм, с нанесенным согласно технологической инструкции ЭП-6 ИТ огнезащитным покрытием «Силотерм ЭП-6М» (ТУ 2257-002-33680530-02), толщиной сухого слоя не менее 3,86 мм, расход без учёта потерь 4,64 кг/м², соответствует 2-ой группе огнезащитной эффективности (время наступления предельного состояния образца 500°C – не менее 120 минут).

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.

