

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.02541
(номер сертификата соответствия)

ТР 0645943
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ». Адрес: 129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6, стр.6. ОГРН: 1027700131898. Телефон (495) 989-60-23, факс (495) 989-60-23.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ». Адрес: 129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6, стр.6. ОГРН: 1027700131898. Телефон (495) 989-60-23, факс (495) 989-60-23.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие силиконовое огнезащитное «Силотерм ЭП-6М» для защиты стальных конструкций, изготовленное по ТУ 2257-002-33680530-02 с изм. 01. Нанесение покрытия на металлоконструкции в соответствии с технологической инструкцией ЭП-6 ИТ с изм.03. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 5700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53295-2009, см. приложение, бланк № 0155469
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № К03056-ТР от 06.02.2012 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт анализа состояния производства № 3286-АП от 21.09.2011 ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010. С-RU.ПБ05.В.02596 от 16.03.2012.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
Место нанесения знака обращения на рынке: на изделия, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.03.2012 по 13.02.2017

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации  А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  А.В. Капранов
подпись, инициалы, фамилия



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ05.В.02541
(обязательная сертификация)

ТР 0155469
(учетный номер бланка)

при испытании на колонне двутаврового сечения профиля № 30К3 с приведенной толщиной металла 8,69 мм при толщине сухого слоя огнезащитного покрытия 2,45 мм и расходе покрытия 3,0 кг/м², нанесенного на грунтовку ГФ-021 толщиной 0,05 мм - время достижения предельного состояния образца 122 минуты



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Капранов