



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П302.Н.00023

Срок действия с 05.09.2017 по 04.09.2020

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «ЭЛОКС-ПРОМ». ОГРН 1027700131898

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: 129626, г. Москва, 1-ый Рижский пер., дом 6, стр. 6. Телефон: + 7 (495) 989-60-23,
факс + 7 (495) 989-60-23. Адрес электронной почты: or@elox-prom.ru.

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «ЭЛОКС-ПРОМ». ОГРН 1027700131898

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: 129626, г. Москва, 1-ый Рижский пер., дом 6, стр. 6. Фактический адрес: 121059, г.
Москва, ул. Брянская, дом 5. Телефон: + 7 (495) 989-60-23, факс + 7 (495) 989-60-23.

Адрес электронной почты: or@elox-prom.ru.

юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМПЖЕСТ». Место нахождения: 141407, Московская область, г. Химки, ул.
Горшина, д.2, пом. IV. Фактический адрес: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. IV. Тел./факс:
+7(925) 041-65-69. ОГРН 1165047060001. Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П302 от 21.09.2016г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Огнезащитное покрытие «Сидотерм ЭП-6М» на основе низкомолекулярного
каучука, изготовленное по ТУ 2257-002-33680530-02 изм. 02, при толщине сухого слоя покрытия не
менее 3,2 мм, с установленным заявителем расходом не менее 3,9 кг/м² (без учета потерь), при
испытании на колоннах двутаврового сечения с приведенной толщиной металла 6,76 мм, нанесенное
на грунтовку ГФ-021 толщиной сухого слоя 0,05 мм (нанесение покрытия на металлоконструкции в
соответствии с Технологическим регламентом для конструкций из стали от 27.08.2013 г. (АО
«ЭЛОКС-ПРОМ»). Код ОКПД 2: 20.30.1. Серийный выпуск.

наименование продукции, серийный выпуск или партия

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В
ГОСТ Р 53295-2009 по показателю - время достижения образцом предельного состояния
составляет 122 минуты.

обозначение нормативных документов

при добровольной сертификации.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 387Д-17 от 28.08.2017 г. Испытательная лаборатория ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ (ИЛ) ООО «ЦОС»», аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.058/3 до 17 февраля 2018 г.,
142460, Московская обл., Ногинский р-н, п. Воровского, 3-й участок. Тел./факс +7 (495) 645-52-60, e-mail: zos09@mail.ru
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 16/АО от 02.06.2017г., ОС «ПРОМПЖЕСТ», 141407,
Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. IV. Тел./факс: +7(925) 041-65-69. ОГРН 1165047060001. Аттестат
рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П302 от 21.09.2016г. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 2257-002-33680530-02 изм. 02, Технологический регламент для
конструкций из стали от 27.08.2013 г. (АО «ЭЛОКС-ПРОМ»)

Руководитель органа по сертификации

подпись
подпись

А.В. Долматов
Ф.И.О.

М.М.Сазыкин
Ф.И.О.

№ 0000371

