



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsophb.pф, e-mail: nsophb@nsophb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР 207.Н.00078

(номер сертификата соответствия)

026034

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

Акционерное общество «ЭЛОКС-ПРОМ»

ОГРН 1027700131898

129626, г. Москва, 1-й Рижский пер. д. 6, стр. 6

тел.: (495) 989-60-23, факс: (495) 989-60-18

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Акционерное общество «ЭЛОКС-ПРОМ»

ОГРН 1027700131898

129626, г. Москва, 1-й Рижский пер. д. 6, стр. 6

тел.: (495) 989-60-23, факс: (495) 989-60-18

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ»,

ОГРН 5147746027424, свидетельство о подтверждении

компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.207 до 17.12.2017 г.,

119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, дом 6, тел.: (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Герметик огнезащитный нейтральный силиконовый

«Силотерм ЭП-71»,

выпускаемый по техническим условиям

ТУ 2257-003-33680530-03 изменение 01

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 22 5739

код ЕКПС:

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования»,

технические условия ТУ 2257-003-33680530-03 изменение 01

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ)

Протокол испытаний № 27ДС-16 от 23.09.2016 г.

ИЛ ПБ ООО «НОРМАТЕСТ», свидетельство о подтверждении

компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.190 до 17.12.2017 г.

(см. Приложение)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества

ГОСТ ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008) № ST.RU.0001.P39705

до 29.04.2018 г., выдан ОС ООО «СК-Групп»

№ РОСС RU.31191.04ЖНЧ0

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

с 26.09.2016

по 25.09.2019

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.А. Сметанин

Эксперт
М.П.

Н.М. Кабанов





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0
приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР 207.Н.00078
(номер сертификата соответствия)

002900
(учетный номер бланка)

Глубина монтажного шва в мм	Ширина монтажного шва в мм	Предел огнестойкости герметика огнезащитного нейтрального силиконового «Силотерм ЭП-71» в монтажных швах
60	5	E190
55	10	E190
40	15	E190



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.А. Сметанин

Н.М. Кабанов