

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ52.В.00455**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0630142**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение заявителя)

ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ»
ОГРН 1027700131898
129626, г. Москва, 1-й Рижский пер. д. 6, стр. 6
тел.: (495) 989-60-23, факс: (495) 989-60-18

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ»
ОГРН 1027700131898
129626, г. Москва, 1-й Рижский пер. д. 6, стр. 6
тел.: (495) 989-60-23, факс: (495) 989-60-18

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «НОРМАТЕСТ», ОГРН 1107746436445,
аттестат аккредитации №ТРПБ.RU.ПБ52 от 25.08.2010г.,
121170, г. Москва, ул. Неверовского, дом 9,
тел.: (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Проходка кабельная универсальная СПО-Э, конструктивных
исполнений (см. Приложение), выпускаемая по техническим
условиям ТУ 5767-003-33680530-03 изм. 04 и изготавливаемая по
технологической инструкции ЭП-6/120ТИ с изм. 10.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

57 6700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) № 123-ФЗ) ст. 82, п. 7, ст. 137, п. 4
(см. Приложение)

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

6806 00 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 88ТР-14 от 09.10.2014 г.
ИЛ ООО «НОРМАТЕСТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН21 от
25.08.2010 г. (см. Приложение).
Акт № 42ТР-14 от 26.05.2014 г. о результатах анализа состояния
производства

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.10.2014 **по** 19.10.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М.А. Сметанин

Н.М. Кабанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ52.В.00455

(обязательная сертификация)

ТР

0116494

(учетный номер бланка)

Проходка кабельная универсальная СПО-Э конструктивных исполнений

СПО-Э-1 (в трубах) СПО-Э-2 (в проемах), СПО-Э-3 (в коробах кабельных блочных),

СПО-Э-4 (коробах прямых), СПО-Э-5 (в лотках) состоящих:

- из огнезащитного силиконового двухкомпонентного герметика «Силотерм ЭП-120» для уплотнения проходов 50 контрольных и силовых кабелей через проходку (ТУ 2257-001-33680530-2001 изм.02, изготовитель ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ»), толщина заделки 100 мм, с нанесенным огнезащитным покрытием «Силотерм ЭП-6К» на основе низкомолекулярного каучука (ТУ 2257-002-33680530-02 изм.02, изготовитель ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ») на торцевые стороны проходки и с двух сторон на кабели по 100 мм от края проходки, при толщине сухого слоя 1 мм, (габарит проходки до 1200x1000 мм), имеет нормируемый предел огнестойкости по ГОСТ Р 53310-2009 п.п.4.1, 4.3 – **ИЕТ 45**;
- из огнезащитного силиконового двухкомпонентного герметика «Силотерм ЭП-120» для уплотнения проходов 60 силовых и 170 контрольных кабелей через проходку (ТУ 2257-001-33680530-2001, изм.02, изготовитель ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ»), толщина заделки 200 мм, с нанесенным огнезащитным покрытием «Силотерм ЭП-6К» на основе низкомолекулярного каучука (ТУ 2257-002-33680530-02 изм.02, изготовитель ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ») на торцевые стороны проходки и с двух сторон на кабели по 200 мм от края проходки, при толщине сухого слоя 2 мм, (габарит проходки до 1200x1000 мм), имеет нормируемый предел огнестойкости по ГОСТ Р 53310-2009 п.п.4.1, 4.3 – **ИЕТ 45**;
- из огнезащитного силиконового двухкомпонентного герметика «Силотерм ЭП-120» для уплотнения проходов 50 контрольных и силовых кабелей через проходку (ТУ 2257-001-33680530-2001, изм.02, изготовитель ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ»), толщина заделки 150 мм, с нанесенным огнезащитным покрытием «Силотерм ЭП-6К» на основе низкомолекулярного каучука (ТУ 2257-002-33680530-02 изм.02, изготовитель ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ») на торцевые стороны проходки и с двух сторон на кабели по 200 мм от края проходки, при толщине сухого слоя 1 мм, (габарит проходки до 1200x1000 мм), имеет нормируемый предел огнестойкости по ГОСТ Р 53310-2009 п.п.4.1, 4.3 – **ИЕТ 90**;
- из огнезащитного силиконового двухкомпонентного герметика «Силотерм ЭП-120» для уплотнения проходов 60 силовых и 170 контрольных кабелей через проходку (ТУ 2257-001-33680530-2001, изм.02, изготовитель ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ»), толщина заделки 250 мм, с нанесенным огнезащитным покрытием «Силотерм ЭП-6К» на основе низкомолекулярного каучука (ТУ 2257-002-33680530-02 изм.02, изготовитель ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ») на торцевые стороны проходки и с двух сторон на кабели по 200 мм от края проходки, при толщине сухого слоя 2 мм, (габарит проходки до 1200x1000 мм), имеет нормируемый предел огнестойкости по ГОСТ Р 53310-2009 п.п.4.1, 4.3 – **ИЕТ 90**;

Национальный стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечиваются соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

М.А. Сметанин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.М. Кабанов