

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ52.В.00364**

(номер сертификата соответствия)

ТР

0643698

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ»

ОГРН 1027700131898

129626, г. Москва, 1-й Рижский пер. д.6, стр.6

тел.: (495) 989-60-23, факс: (495) 989-60-18

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ»

ОГРН 1027700131898

129626, г. Москва, 1-й Рижский пер. д.6, стр.6

тел.: (495) 989-60-23, факс: (495) 989-60-18

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «НОРМАТЕСТ», ОГРН 1107746436445,
аттестат аккредитации №ТРПБ.RU.ПБ52 от 25.08.2010г.,
121170, г. Москва, ул. Неверовского, дом 9,
тел.: (495) 971-54-66

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Проходки кабельные универсальные СПО-Э, типоразмеров
(см. приложения №1, №2), выпускаемые по техническим условиям
ТУ 5767-003-33680530-03 изм. 06 и изготавливаемые по
технологической инструкции ВП-ХТ/71ТИ изм.4.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

57 6700

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г.
№ 123-ФЗ) ст. 82, ст. 137, п. 4

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

6806

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний № 113ТР-13 от 18.10.2013 г.,
№ 3ТР-14 от 30.01.2014 г.,
ИЛ ООО «НОРМАТЕСТ»,
аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН21 от 25.08.2010 г.
(см. приложения №1, №2)
Акт № 8ТР-13 от 20.02.2013 г. о результатах анализа состояния
производства

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.01.2014 по 30.01.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.М. Киселев

М.А. Сметанин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ52.В.00364

(обязательная сертификация)

ТР **0116414**
(учетный номер бланка)

Проходки кабельные универсальные СПО-Э следующих типоразмеров:

СПО-Э-1BR-ВП/D-1,5, где D – диаметр закладной трубы от 20 мм до 150 мм,
СПО-Э-2BR-ВП/АхВ-1,5, где А – ширина проема от 100 до 2000 мм; В – высота проема от 100 до 2000 мм,
СПО-Э-3BR-ВП/АхВ-1,5, где А – ширина проема от 100 до 2000 мм; В – высота проема от 100 до 2000 мм,
СПО-Э-4BR-ВП/АхВ-1,5, где А – ширина проема от 100 до 2000 мм; В – высота проема от 100 до 2000 мм,
СПО-Э-5BR-ВП/АхВ-1,5, где А – ширина проема от 100 до 2000 мм; В – высота проема от 100 до 2000 мм:
состоящие из минераловатных плит плотностью 150 кг/м³, толщина плиты 150 мм, при уплотнении проходов кабелей через проходку огнезащитным силиконовым герметиком «Силотерм ЭП-71», выпускаемым по техническим условиям ТУ 2257-003-33680530-03 изм.01 (изготовитель ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ»), с нанесенным огнезащитным покрытием «Силотерм ЭП-6» на основе низкомолекулярного каучука, выпускаемое по техническим условиям ТУ 2257-002-33680530-02 изм.02 (изготовитель ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ») на торцевые стороны проходки и с двух сторон на кабели по 200 мм от края проходки, при толщине сухого слоя 1 мм, имеет нормируемый предел огнестойкости по ГОСТ Р 53310-2009 п.п.4.1, 4.3 – **ИЕТ 90**;

СПО-Э-1BR-ВП/D-3,0, где D – диаметр закладной трубы от 20 мм до 150 мм,
СПО-Э-2BR-ВП/АхВ-3,0, где А – ширина проема от 100 до 2000 мм; В – высота проема от 100 до 2000 мм,
СПО-Э-3BR-ВП/АхВ-3,0, где А – ширина проема от 100 до 2000 мм; В – высота проема от 100 до 2000 мм,
СПО-Э-4BR-ВП/АхВ-3,0, где А – ширина проема от 100 до 2000 мм; В – высота проема от 100 до 2000 мм,
СПО-Э-5BR-ВП/АхВ-3,0, где А – ширина проема от 100 до 2000 мм; В – высота проема от 100 до 2000 мм:
состоящие из минераловатных плит плотностью 150 кг/м³, толщина плиты 250 мм, при уплотнении проходов кабелей через проходку огнезащитным силиконовым герметиком «Силотерм ЭП-71», выпускаемым по техническим условиям ТУ 2257-003-33680530-03 изм.01 (изготовитель ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ»), с нанесенным огнезащитным покрытием «Силотерм ЭП-6» на основе низкомолекулярного каучука, выпускаемое по техническим условиям ТУ 2257-002-33680530-02 изм.02 (изготовитель ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ») на торцевые стороны проходки и с двух сторон на кабели по 300 мм от края проходки, при толщине сухого слоя 2 мм, имеет нормируемый предел огнестойкости по ГОСТ Р 53310-2009 п.п. 4.1, 4.3 – **ИЕТ 180**



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.М. Киселев

М.А. Сметанин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № **C-RU.ПБ52.В.00364**

(обязательная сертификация)

ТР **0116415**

(учетный номер бланка)

Проходки кабельные универсальные СПО-Э следующих типов:

СПО-Э-1(1)BR-ВП/D-1,5, где D – диаметр закладной трубы от 20 мм до 150 мм,
СПО-Э-2(1)BR-ВП/АхВ-1,5, где А – ширина проема от 100 до 2000 мм; В – высота проема от 100 до 2000 мм:
состоящие из минераловатных плит плотностью 150 кг/м³, толщина плиты не менее 250 мм, при уплотнении на всю глубину плиты проходов кабелей через проходку огнезащитным силиконовым герметиком «Силотерм ЭП-71», выпускаемым по техническим условиям ТУ 2257-003-33680530-03 изм.01 (изготовитель ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ»), с нанесенным огнезащитным покрытием «Силотерм ЭП-6» на основе низкомолекулярного каучука, выпускаемое по техническим условиям ТУ 2257-002-33680530-02 изм.02 (изготовитель ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ») на торцевые стороны проходки и с двух сторон на кабели по 150 мм от края проходки, при толщине сухого слоя 1 мм,
имеет нормируемый предел огнестойкости по ГОСТ Р 53310-2009 п.п. 4.1, 4.3 – **ИЕТ 90;**

СПО-Э-1(1)BR-ВП/D-3,0, где D – диаметр закладной трубы от 20 мм до 150 мм,
СПО-Э-2(1)BR-ВП/АхВ-3,0, где А – ширина проема от 100 до 2000 мм; В – высота проема от 100 до 2000 мм:
состоящие из минераловатных плит плотностью 150 кг/м³, толщина плиты не менее 250 мм, при уплотнении на всю глубину плиты проходов кабелей через проходку огнезащитным силиконовым герметиком «Силотерм ЭП-71», выпускаемым по техническим условиям ТУ 2257-003-33680530-03 изм.01 (изготовитель ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ»), с нанесенным огнезащитным покрытием «Силотерм ЭП-6» на основе низкомолекулярного каучука, выпускаемое по техническим условиям ТУ 2257-002-33680530-02 изм.02 (изготовитель ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ») на торцевые стороны проходки и с двух сторон на кабели по 250 мм от края проходки, при толщине сухого слоя 2 мм,
имеет нормируемый предел огнестойкости по ГОСТ Р 53310-2009 п.п. 4.1, 4.3 – **ИЕТ 180;**

СПО-Э-1(2)BR-ВП/D-1,5, где D – диаметр закладной трубы от 20 мм до 150 мм,
СПО-Э-2(2)BR-ВП/АхВ-1,5, где А – ширина проема от 100 до 2000 мм; В – высота проема от 100 до 2000 мм:
состоящие из минераловатных плит плотностью 150 кг/м³ установленных с двух сторон «заподлицо» с внешними границами проема, толщина плиты не менее 150 мм, между которыми находится огнезащитный силиконовый герметик «Силотерм ЭП-71», ширина герметика не менее 250 мм, выпускаемый по техническим условиям ТУ 2257-003-33680530-03 изм.01 (изготовитель ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ»), с нанесенным огнезащитным покрытием «Силотерм ЭП-6» на основе низкомолекулярного каучука, выпускаемое по техническим условиям ТУ 2257-002-33680530-02 изм.02 (изготовитель ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ») на торцевые стороны проходки и с двух сторон на кабели по 150 мм от края проходки при толщине сухого слоя 1 мм,
имеет нормируемый предел огнестойкости по ГОСТ Р 53310-2009 п.п. 4.1, 4.3 – **ИЕТ 90;**

СПО-Э-1(2)BR-ВП/D-3,0 где D – диаметр закладной трубы от 20 мм до 150 мм,
СПО-Э-2(2)BR-ВП/АхВ-3,0, где А – ширина проема от 100 до 2000 мм; В – высота проема от 100 до 2000 мм:
состоящие из минераловатных плит плотностью 150 кг/м³ установленных с двух сторон «заподлицо» с внешними границами проема, толщина плиты не менее 150 мм, между которыми находится огнезащитный силиконовый герметик «Силотерм ЭП-71», ширина герметика не менее 250 мм, выпускаемый по техническим условиям ТУ 2257-003-33680530-03 изм.01 (изготовитель ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ»), с нанесенным огнезащитным покрытием «Силотерм ЭП-6» на основе низкомолекулярного каучука, выпускаемое по техническим условиям ТУ 2257-002-33680530-02 изм.02 (изготовитель ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ») на торцевые стороны проходки и с двух сторон на кабели по 250 мм от края проходки при толщине сухого слоя 2 мм,
имеет нормируемый предел огнестойкости по ГОСТ Р 53310-2009 п.п. 4.1, 4.3 – **ИЕТ 180**



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.М. Киселев

М.А. Сметанин