

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.00416
(номер сертификата соответствия)

ТР 0621486
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ». Адрес: 129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6, стр.6. ОГРН: 1027700131898. Телефон (495)938-61-10, факс (495)938-61-12.
(наименование и место-нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ». Адрес: 129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6, стр.6
адрес производства: 140143, Московская область, п. Родники, ул. Трудовая, д.10.
ОГРН: 1027700131898. Телефон (495)938-61-10, факс (495)938-61-12.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Система пассивной огнезащиты типа СПО-Э-10,
изготовленная по
ТУ 5767 – 003 – 33680530 – 03 изм. 04 и
технологической инструкции по монтажу СПО-У-6/71 ИТ изм.00. Серийный
выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ 30247.0-94,
ГОСТ 30247.1-97,
нормируемый предел огнестойкости Е 90
при ширине шва от 50 мм до 150 мм
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ОК 005 (ОКП)
57 6700

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № К00533-ТР от 25.11.2009 г. ИЦ ПБ
«Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г.
Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт анализа состояния производства № 615-АП от 22.10.2009 ОС
«ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», №
ССПБ.RU.ПБ05 от 26.03.2009. Место нанесения знака обращения
на рынке: на изделия, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема
сертификации 4с
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.11.2009 по 29.11.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш