



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU. ПР.059.Н.00183
(номер сертификата соответствия)

016687
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ», ОГРН 1027700131898,
129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6, стр.6.
Телефон: (495) 989-60-20, факс: (495) 989-60-21, elox@elox-prom.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ», ОГРН 1027700131898,
129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6, стр.6.
Телефон: (495) 989-60-20, факс: (495) 989-60-21, elox@elox-prom.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по
сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.059/2
до 22.12.2014 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А,
тел./факс (495) 995-1026.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Система пассивной огнезащиты типа
СПО-Э-11, изготовленная по
ТУ 5767-003-33680530-03 изм. 04 и
технологической инструкции по монтажу
№ СПО-У-6/72 ИТ. Серийный выпуск.
см. приложение, бланк № 002241

код ОК 005 (ОКП)
57 6700

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ТУ 5767-003-33680530-03 изм. 04
Предел огнестойкости EI 120

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № К05898 от 18.11.2014 г. Испытательный центр
(ИЦ) АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № НСОПБ
ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.056/2 до 22.12.2014 г., 129226 г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-10-26.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Акт анализа состояния производства № 5994-АП от 04.08.2014
ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ»,
№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.059/2 до 22.12.2014 г., 129226, г.
Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.11.2014 г. по 18.11.2017 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

И.И. Далбин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.В. Трошина



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0
приложение
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU. ПР.059.Н.00183
(номер сертификата соответствия)

002241
(учетный номер бланка)

Система пассивной огнезащиты СПО-Э-11, состоящая из минераловатной плиты плотностью не менее 150кг/м³ и толщиной 50 мм, покрытой с внешней стороны огнестойким покрытием «Силотерм ЭП-6» на основе низкомолекулярного каучука толщиной 2 мм, приклеиваемой к металлической поверхности огнестойким клеем «Силотерм ЭП-71 кНС» толщиной слоя 1,2 мм



М.И.Т.
Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

И.И. Далбинш

В.В. Трошина