

№ ЭЦ - 01-М/3661  
от 20.08.08 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
Балаковской АЭС  
Шутиков А.В.

### Протокол технического совещания №20/08

г. Балаково

20.08.08 г.

На совещании присутствовали:

от Балаковской АЭС:

Начальник ЭЦ

Буданов А.А.

Заместитель начальника ЭЦ

Казаков А.И.

Зам.начальника ОТИ

Шевцова Т.Н.

Ведущий инженер ЭЦ

Фомин Ю.И.

от ЗАО «Элокс-Пром»:

Коммерческий директор

К.А. Петерсон

#### 1. Рассмотрели:

Вопросы эксплуатации огнезащитных поясов и универсальных кабельных перегородок СПО-Э на Балаковской АЭС.

#### 2. Констатирующая часть:

Огнезащитные силиконовые материалы «Силотерм» производства ЗАО «Элокс-Пром», применяемые для изготовления огнезащитных поясов и универсальных кабельных перегородок СПО-Э эксплуатируются на Балаковской АЭС с 2001 года. За это время на Балаковской АЭС было смонтировано более 10000 единиц кабельных проходок и поясов.

Системы СПО-Э сертифицированы в исполнении «Для АЭС» по НПБ 237-97\* на огнестойкость ИЕТ 45 и ИЕТ 90 как сравнительном, так и в проектном исполнении.

Системы СПО-Э являются ремонтпригодными и позволяют проводить дополнительную прокладку кабелей через существующие перегородки.

В рамках настоящего совещания были рассмотрены эксплуатационные характеристики систем СПО-Э.

#### 3. Решили:

3.1 Эксплуатацию универсальных кабельных перегородок и поясов – систем СПО-Э на Балаковской АЭС признать удовлетворительной;

3.2 Продолжить монтаж универсальных кабельных перегородок и поясов – систем СПО-Э на Балаковской АЭС

Начальник ЭЦ

Буданов А.А.

Заместитель начальника ЭЦ

Казаков А.И.

Зам.начальника ОТИ

Шевцова Т.Н.

Ведущий инженер ЭЦ

Фомин Ю.И.

от ЗАО «Элокс-Пром»:

Коммерческий директор

К.А. Петерсон